



ARBEIÐSEFTIRLITIÐ

Administration of Occupational Safety and Health
Fútalág 1B ☛ P.O.Box 1134 ☛ FO-110 Tórshavn ☛ Faroe Islands
Tlf. +298 317811 ☛ Fax +298 314489 ☛ E-mail: info@arbeidseftirlit.fo

Skrásetingar nr.:

L-F157-1

Leiðbeining um ventilatiÓN í hárfriðkanarstovum

Inngangur.

Leiðbeiningin er tilevnað fyri starvsfólk og arbeiðsgevarar innan hárfriðkanaryrki, og viðgerð viðurskiptini viðvíkjandi innluft í hárfriðkanarstovum og hvat gerast kann á hesum øki fyri at tryggja eitt heilsugott og trygt arbeiðsumhvørvi.

Leiðbeining er eisini gjørd við atliti til átakið, ið Arbeiðseftirlitið gjørði um ársskiðið 1993/-94 á hárfriðkanarstovum kring landið.

Átakið staðfesti okkara illgruna um, at tað bert hendinga staðni var ventilatiÓN, sum við nóg góðum úrsliti kundi beina burtur heilsuskaðilig evni, ið verða brúkt her, og sum kunna verða atvoldin til ovurviðkvæmi og ørkymlan av húð og andingarleiðini.

Leiðbeiningin er eisini í tráð við tað donsku leiðbeiningina, sum er gjørd í fullari semju millum partarnar á arbeiðsmarknaðinum har.

VentilatiÓN.

Fyri at tryggja starvsfólkunum í hesi starvsgrein eitt heilsugott arbeiðsumhvørvi, er neyðugt at fáa til vega punktútsúgving, har arbeiðt verður við bleiking, liting og permanenting, so sleppast kann undan dálking av innluftini av teimum mongu evnum, sum verða nýtt í hesum arbeiði.

Arbeiðseftirlitið metir, at ein luftnøgd uppá 100 m³ um tíman fyri hvørja útsúgvingartrakt, er ein hóskandi nøgd at rokna við, tá slík útgerð skal gerast, og at høvuðsreglan má verða, at øll, sum samstundis arbeiða við bleiki-, litingar- og permanentevnum o. líkn., skulu hava høvi at nýta eina súgvitrakt.

Hetta kann í flestu førum nøktast við at seta upp eina útsúgvingartrakt á ein arm, ið kann snara, millum hvørjar tveir arbeiðsstólar, og ein líknandi arm millum hvørji tvey vaskipláss.

Lógarheimild:

Løgtingslóg nr. 58 um arbeiðaravernd frá 24. mai 1974 við seinni broytingum.
Kunngerð nr. K-E012-2 um evni og tilfar frá 25. august 1983.

Útgivið fyrstu ferð:

5. apríl 1994

Seinastu broytingar:

25. januar 1996

Hendan útsúgvingartraktin kann móguliga eisini nýtast har evnini verða blandaði, ella eisini má

eitt blandiskáp við útsúgving setast upp fyri seg.

Ein slík punktútsúgving vil í flestu førum geva nóg mikið av ventilatiún í sjálvum rúminum, soleiðis at eitt hóskaði luftskifti verður í allari stovuni.

Uppfylging.

Arbeiðseftirlitið vil við leiðbeining og kravboðum tryggja, at arbeiðsumhvørvi á hárfriðkanarstovum verður forsvarligt.

Hetta verður gjørt við eftirlitsvitjan, tá ein ávís tíð er gingin, soleiðis at hárfriðkanarstovurnar hava havt ta neyðugu tíð til at innrætta seg eftir teimum krøvum Arbeiðseftirlitið setur til slík arbeiðspláss.

Tað ber altíð til at seta seg í samband við Arbeiðseftirlitið, tá tað ræður um arbeiðsumhvørvi hjá starvsfólkum.

Leiðbeiningin fær gildi beinanvegin.

Arbeiðseftirlitið, 5. apríl 1994

Eli Davidsen, stjóri (sign.)