

Til Brunaumsjón landsins, Tinghúsvegi 5, 100 Tórshavn			
Liðugfráboðan til eftirlits av Brunaávaringarskipan			
Anleggseigari	Navn:	Tlf. nr.:	
	Bústaður:		
	Att.:	Tlf. nr.:	
Anlaggsadressa	Navn:		
	Bústaður:		
	Kontaktpersónur:	Tlf. nr.:	
	Luttakari í eftirlitinum:	Tlf. nr.:	
	Kunnug við skipanina eru:		
Innlagt hefur	Navn:		
	Góðkenningar nr.:		
	Kontaktpersónur:	Tlf. nr.:	
Tilbúgvingar-kommuna		Signal móttakari:	
Fakturi			
	Hendan liðugtfráboðanin kemur í staðin fyri áður sendu tann: <input type="checkbox"/> Eingin		
Skipanin	<input type="checkbox"/> Sprinklaraskipan	(AVS-skipan)	eftir forskrift tann:
	<input type="checkbox"/> Brunaávaringarskipan	(ABA-skipan)	eftir forskrift tann:
	<input type="checkbox"/> Gassávaringarskipan	(AGA-skipan)	eftir forskrift tann:
	<input type="checkbox"/> Rúmskløkkingarskipan	(ARS-skipan)	eftir forskrift tann:
	<input type="checkbox"/> Hurðaafturlatingarskipan	(ABDL-skipan)	eftir forskrift tann:
	<input type="checkbox"/> Annað:		
	<input type="checkbox"/> Stovnan av skipanini	<input type="checkbox"/> Broyting av skipanini	Skipan nr.:
<input type="checkbox"/> Hjálagdar verða ávísingar fyri serligar avtalur			
<input type="checkbox"/> Hjáløgd verður avtala um alarmmóttøku við vaktstovuna			
	Eftirlitið av skipanini fevnir um	m2 gólvvidd	
	Gólvviddin av bygninginum er tilsamans	m2	
Aðrar fbindingar (feilalarm/tekn. alarurmur v.m.)	Við ígongdsetan ígjøgnum ABA-skipan:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei

Fyrsta góðkenningin av skipanini er treytað av einari viðmerkingafríari eftirlitsfrágreiðing frá eini góðkendari eftirlitsfyrirøku eftir DS/EN 45004.

Góðkenningin av skipanini er galdandi í eitt ár. Framhaldandi góðkenning er treytað av einum nýggjum eftirliti av eini góðkendari eftirlitsfyrirøku eftir DS/EN 45004.

Góðkenningin, sum er ein staðfesting av dygdini á skipanini skal, umframt at vera við til at sleppa undan ótilætlaðum alarmum, eisini vera grundarlag fyri avstláttarmeting hjá tryggingarfyrirøkum.

Eftirlitsfrágreiðingin um góðkenda alarmskipan verður send til:

- Signalmóttakaran og Brunaumsjón landsins.
- Installatørin.
- Eigarar av skipanini (við hjálagdari eftirlitstalvu við Dansk Brandteknisk Institut).
- Tryggingarfelag.

Eftirlitsfrágreiðingin um ikki góðkenda alarmskipan verður send til:

- Signalmóttakaran
- Brunaumsjón landsins
- Anleggseigarar

Um so er, at bílegging av nýggjum eftirliti (møguliga endurskoðað liðugfráboðan) ikki er móttikin 3 mánaðir aftaná síðsta eftirlit, verður alt tilfarið sent til eigarar av skipanini og tilbúvingarmyndugleikarnir verða kunnaðir um hetta.

Undirskrift:

(Dagfest)

(Góðkendur installatørur)  
(Fyrirøkustempul)

(Eigari av skipanini)  
(Fyrirøkustempul)

### Útfyllist av DBI

Teknisk deild.

Móttikið tann:

Mál nr.:

Kontroll:

Dok.:

Givið til eftirl. tann:

Málsviðg.:

Eftirlitsdeild.

Móttikið tann:

Eftirl. nr.:

Eftirl.maður:

Til eftirl.mann:

Eftirlitið:

Frágreiðing:

Rokning útskr.:

Eftirlitsavtala.

Rykkja fyri eftirl.:

Avtala móttikin:

Fríg. til árl. eftirlit:

Kunna myndugl:  
viðv. eftirl.steðg:

Skrásett:

**Skjal 1**  
**Liðugfráboðan av brunaávaringarskipan**

Anleggsadressa:		DBI mál nr.:	
		Eftirl. nr.:	
<b>ANLEGGSLÝSING</b>			
<b>LUTUR</b>	<b>SLAG</b>	<b>DBI-NR.</b>	<b>TAL</b>
Sentralútgerð:  Slag av programmi:  Avgreiðslupanel:			

## Skjal 2 Liðugfráboðan av brunaávaringarskipan

Anleggsadressa:		DBI mál nr.:		
		Eftirl. nr.:		
<b>ANLEGGSLÝSING</b>				
Anleggsdata:	Slag av skipan, samb. evni 010, tabell 030.10: M <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> MO <input type="checkbox"/> MR <input type="checkbox"/> Battaríorka:    Ah Driftstíð aftaná streymslit:    tímar Í fylgjandi gruppu-/varnaraðkjum er skipanin stovnað til høgjar virðislutir (samfelagsvirði) samb. evni 010, punkt 510:  <input type="checkbox"/> Eingin			
Broyting í skipanini:	Broyingin fevnir um fylgjandi gruppu-/varnaraðki:  <input type="checkbox"/> Eingin			
Signal-yvirkøring:	Signal	Vaktentralur	Tlf. ávaringarborð	Ávaring nr.
	Ávaring			
	Alarmur			
	Alarmur			
	Feilur			
	Feilur			
	Feilur			
	Annað			
	Íbindingardagur		APL <input type="checkbox"/>	Alarmnet <input type="checkbox"/>
Sløkki-tilbúgving:			Fráleiki til bjargingartilbúgving: Koyrilongd:    < 7 km <input type="checkbox"/> > 7 km <input type="checkbox"/>	
Skjalaávísing fyri frávikum:				

**Skjal 3**  
**Liðugfráboðan av brunaávaringarskipan**

Anleggsadressa:				DBI mál nr.:		
				Eftirl. nr.:		
<b>UPPDEILING AV SKIPANINI</b>				Síða          av		
Øll alarmlýst/varnarar roynd/ir, sbrt. 011 pkt. 41.21-22				↓		
Aðrar funktióinir royndar, sbrt. 011 pkt. 41.25				↓		
Orienteringsplanir eftirhugdir, brt. 011 pkt. 41.23				↓		
Gr/varn. nr.	Slag av varnara	Signal/alarm. viðgerð	Aðrar funktióinir	J/N	J/N	J/N

Beskriv typensom:

TD:        Thermodektektor  
TDD:      Thermodif. detektor  
ID:        Iondektektor  
OD:        Optisk detektor  
FD:        Flammedetektor  
LTD:      Linierøgdetektor  
LRD:      Linierøgdetektor  
PR:        Pressostat  
AT:        Alarmtryk  
AD:        Anden detektor

Beskriv metoden:

1. 2-gr. afh. alarmafg.
2. Fl.-det. afh. alarmafg.
3. Tidsundertr. alarmafg.
4. Tidsforsinket alarmafg.
5. Glidende alarmlærskel
6. Andet. Beskrives

Beskriv funktionen:

AVS:       Sprinkleranlæg  
ARS:       Aut. rumslukningsanlæg  
ABDL:      Aut. branddør-lukn.anlæg  
ABV:       Aut. brandventilationsanlæg  
VCU:       Varslingscentraludstyr  
VS:        Ventilationsstyring  
EU:        Eludkobling  
            Andet. Beskrives